ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ I етаж :
старо- 566.60 м2
ново- 501.75 м2

САН.БИТОВИ-14,60м2
под - об.мозайка в/у
ст.бет.плоча
стени - фаянс до 2.40м
таван - латекс в/у варова мазилка

КОРИДОР - 167,38м2
под - об.мозайка в/у
ст.бет.плоча
стени и таван - латекс в/у
варова мазилка

ПВВМ 3x1,5

ПВВМ 3x1,5

СЧЕТОВОДСТВО
СВТ 4x1,5

ЛЕКАР
СВТ 3x1,5

АРХИВ

ДИРЕКТОР
СВТ 4x1,5

СЕКРЕТАР

СКЛАД

15р.СВТ 5x16

26р.СВТ 5x16
от Центр.ЕТ

ТЕ2

СВТ 3x1,5

ФОАЙЕ
СВТ 4x1,5

СКЛАД - 9,63м2
под - об.мозайка
и таван - варова мазилка

Летяща врата
димоуплътнена
с граница на огнеустойчивост
EI 90 минути

СВТ 3x4

КОРИДОР
СВТ 4x1,5

СВТ 3x4

КАБИНЕТ
СВТ 4x1,5

КАБИНЕТ
СВТ 4x1,5

СВТ 3x1,5
КАБИНЕТ
СВТ 3x1,5

КАБИНЕТ
СВТ 4x1,5

СВТ 3x1,5
КАБИНЕТ
СВТ 3x1,5

Метален парапет - ръкохватка на 1,00м от пода

шайба 2 по констр.проект
фугирана декоративна мазилка

облицовка "ЕТАЛБОНД"

Козирка 3.60/5.60м
Вантова носеща конструкция
Покритие от нискоемисионно стъкло или поликарбонатни плоскости
облицовка "Еталбонд" цвят по каталог

тухлен зид 25см отпадащ

обект:	***РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА ИЗТОЧНОТО КРИЛО НА УЧИТЕЛСКИ ИНСТИТУТ - филиал "Любен Каравелов" гр.Кърджали***
местонахождение:	Урегулиран поземлен имот УПИ VIII- За учителски институт кв.165 по ЗРП на ЦГЧ на гр.Кърджали и по кадастралната карта на гр.Кърджали Идентификатор 40909.110.83.1
възложител:	ДЪРЖАВАТА, чрез ПУ"Паисий Хилендарски" -Пловдив, филиал "Любен Каравелов" гр.Кърджали
част: фаза:	**Електро**-Осветителна инсталация: Технически проект Разпределение на кота +4,00=255,75 **М 1:100**
	лист 9/16

проектант :	инж.Р.Табакова	
съгласувал част:	Архитектурна: арх. Д.Бечева	
30.09.2015г. гр.Кърджали	Конструктивна: инж.Л.Бостанджиев	
	ВиК инсталации: инж.Ст.Стоев	
	Пожарна безопасност: М.Синабов	